



**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
ПО ГОРОДУ ЧАПАЕВСКУ, БЕЗЕНЧУКСКОМУ, ПРИВОЛЖСКОМУ,  
ХВОРОСТЯНСКОМУ РАЙОНАМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«25» сентября 2013г.

г. Чапаевск

№ 2

Об установлении нормативов общей жесткости, железа, марганца воды системы водоснабжения населения п. Безенчук Безенчукского района Самарской области.

Я, и.о.главного государственного санитарного врача по городу Чапаевску, Безенчукскому, Приволжскому, Хворостянскому районам Самарской области, Усачева Наталья Витальевна, руководствуясь примечанием таблицы № 2 п.3.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», на основании представленных МУП «Водоканалсервис» городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области материалов о результатах производственного контроля качества воды, также плана мероприятий, направленных на улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Установить в воде системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Безенчук Безенчукского района Самарской области нормативов (ПДК) общей жесткости не более 10,0 мг-экв/л, железа (суммарно) не более 1,0 мг/л, марганец (суммарно) не более 0,5 мг/л.

2. МУП «Водоканалсервис» муниципального района Безенчукский Самарской области обеспечить информацией население п.Безенчук об установлении гигиенического норматива общей жесткости, железа (суммарно), марганца (суммарно), отсутствии риска для здоровья, а также рекомендациях по использованию питьевой воды.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Чапаевске Куставлетову Ж.Б.

И.о.главного государственного  
санитарного врача по городу Чапаевску,  
Безенчукскому, Приволжскому,  
Хворостянскому районам



Н.В.Усачева